

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 27-72-42, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Енисейск, ул.Ленина 122 «а», тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.п. Северо-Енисейский
(место составления акта)

“ 28 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19

По адресу/адресам: 663293 Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул.
Строителей 1 «Б», лит. А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 20 февраля 2019 № 19
подписанного главным государственным инспектором ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и
Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору Ермаковым Максимом Сергеевичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ” марта 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

“ 28 ” марта 20 19 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 2 рабочих дня / 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 20.02.2019 г. 09 ч. 00 мин.
директор МБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-
Енисейского района» Гайнулова В. М., путем вручения распоряжения

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору Ермаков Максим Сергеевич, государственный инспектор по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору Дерновых Виталий Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» Гайнулова Валентина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 28.03.2019г.

(подпись проверяющего)

v

Гайн

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1). Краткая характеристика пожарной опасности объекта на в 1-ом экз.2-х листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
по г. Енисейску, Енисейскому
и Северо-Енисейскому районам
по пожарному надзору



М. С. Ермаков

Государственный инспектор
по г. Енисейску, Енисейскому
и Северо-Енисейскому районам
по пожарному надзору



В. В. Дерновых

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБУ
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района»
Гайнулова Валентина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

28 " марта 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

ОНД и ПР по г. ЕНИСЕЙСКУ, ЕНИСЕЙСКОМУ и СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39195) 2-23-07

Приложение к акту проверки органом
государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя № 19 от 28.03.2019 г.

Общая характеристика пожарной опасности объекта

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района (МБУ СО «Комплексный центр») осуществляет свою деятельность в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005819087 выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Красноярскому краю, основной государственный регистрационный номер 1052454018693.

Согласно устава, учредителем и собственником имущества Учреждения является Северо-Енисейский район Красноярского края. Полномочия учредителя от имени Северо-Енисейского района осуществляет администрация Северо-Енисейского района.

Здание двухэтажное, с чердачным помещением, V степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. имеет сложную форму. В состав здания входит главный корпус, хозяйственный блок, данные части здания сообщаются между собой тёплым переходом. Размер главного корпуса в осях: 47,0 x 37,6 метров; размеры хозяйственного блока с переходом 47,38 x 28,0 метров. Главный корпус состоит из двух этажей, хозяйственный блок и автомобильный бокс, одноэтажный. Общая площадь помещений МБУ СО «Комплексный центр» составляет 2077,2 кв.м., часть помещений южного крыла здания, занимает Тейская врачебная амбулатория.

Стены здания брусовые, кровля металлическая по деревянной обрешётке. Перекрытия междуэтажное и чердачное выполнены деревянными щитами по несущим балкам. В чердачном перекрытии в качестве утеплителя применены минераловатные плиты. Снаружи стены обшиты металлическими панелями «Сайдинг», с теплоизоляционным материалом «Ursa». Здание разделено на отсеки одной противопожарной стеной.

Прилегающая территория по периметру имеет ограждение, въезд на территорию осуществляется через въездные ворота, расположенные с фасадной стороны объекта защиты, имеется уличное освещение по всему периметру объекта. Отопление помещений объекта защиты осуществляется от центральной котельной, расположенной в п. Тея, вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, естественная через форточки, оконных проемов.

В учреждении 10.01.2016г. директором разработаны и утверждены программы вводного и первичного противопожарного инструктажа.

20.03.2019г. согласованно с территориальным подразделением государственного пожарного надзора, программа пожарно-технического минимума для работников учреждения, утвержденная директором МБУ СО «Комплексный центр».

Приказ о создании комиссии по проведению обучения с работниками МБУ СО «Комплексный центр» по пожарно-техническому минимуму за № 23/2-ОД от 02.08.2018г. протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний ПБ в объеме пожарно-технического минимума № 1 от 02.08.2018г. ведомостью о принятии зачётов. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности от 09.01.2018г.

Приказом № 7/1-ОД от 09.01.2016 года ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности назначены: директор учреждения Гайнулова В. М., и заведующая отделением Юркенас Н.И. Гайнуловой В. М. и Юркенас Н. И. пройдено обучение в объёме пожарно-технического минимума (квалификационные удостоверения № 013977 от 18.11.2016г., № 012234 от 18.02.2016г.). Приказом № 2/1-ОД от 12.01.2016 года в здании и на территории учреждения запрещено курение. Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода и перекатки рукавов от 20.02.2019г. акт проверки пожарного гидранта от 12.08.2018г.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре. Согласно части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная сигнализация дублирует сигнал на пульт подразделения пожарной охраны ОП ПСЧ-94 п. Тея ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю». Контракт на техническое обслуживание систем пожарной безопасности № 3/ГО-2019 от 01.01.2019г. заключен с ИП Беляевым В. А., имеются ежеквартальные акты проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией. График периодичности по обслуживанию данных систем от 01.01.2019г.

Проверка вентиляционных систем, проводится не реже одного раза в год, акт № 1 от 12.02.2019г. график периодичности по очистке и обслуживанию данных систем от 2019 года.

Обслуживающий персонал учреждения обеспечен сертифицированными индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания в количестве 8 штук, электрические фонари в количестве 2 штук. Имеется 12 шт. радиоканальных устройств персонального оповещения и вызова «Браслет-Р» (сертификат соответствия от 12.10.2015 года № С-RU.ПБ34.В.01820).

Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, огнетушителям присвоены порядковые номера, в помещениях на видных местах вывешены таблички с номерами телефонов вызова пожарной охраны. Проводится ежеквартальная проверка первичных средств пожаротушения (огнетушители), с занесением записи в журнал.

Эвакуация, непосредственно наружу, осуществляется по трём внутренним лестничным маршам, также имеются дополнительные эвакуационные выходы с лестничных площадок, лестничных маршей, на наружные лестницы третьего типа. Испытание проводится один раз пять лет, акт № 59 от 17.04.2018г. Также имеются запасные эвакуационные выходы на первом этаже из помещения столовой и хозяйственного блока.

Вестибюль отделён от прилегающих коридоров перегородками с дверями, двери коридоров и лестничных клеток имеют устройства для самозакрывания. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, на этажах размещены поэтажные планы эвакуации людей при пожаре. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного на территории объекта защиты. В здании имеется внутренний противопожарный водопровод, пожарные шкафы укомплектованы напорными рукавами и ручными стволами. В санитарных узлах жилых комнат установлены шланги с насадками для внутриквартирного пожаротушения «Роса». В воздуховодах вентиляции установлены противопожарные клапаны, смонтирована система, отключающая вентиляционную установку при срабатывании пожарной сигнализации. Вентиляционные камеры расположены на первом и втором этажах здания. Численность людей на момент проверки составляла 25 человек, численность рабочего персонала составляет 25 чел., (2 чел. в ночное время).

Государственный инспектор
по г. Енисейску, Енисейскому
и Северо-Енисейскому районам
по пожарному надзору



В. В. Дерновых

директор
Тайр
СИБУСО, Ю. С. "Александровский" и др.
В. М. Таибуллава