

Антимагнитная пломба	0014064		Нарушена (сработал индикатор)	
	Не установлена		Нарушена, проявлена надпись «Вскрыто»	
	Сорвана		Нарушена (отсутствует индикатор магнитного поля)	
Иное оборудование	ке просматр.		Нарушена, проявлена надпись «Вскрыто»	
			Нарушена пломбировочная проволока (канатик)	
			Номер пломбы полностью не просматривается, пломба не нарушена	
	Нарушена		Отклеилась, надпись «Вскрыто» отсутствует	
	Сорвана		Доступа к вводному коммутационному аппарату нет	
Корпус прибора учета		Вводной коммутационный аппарат	<input checked="" type="checkbox"/> Испытательная коробка	

7. Результаты проверки:

Соответствие прибора учета/измерительного комплекса/системы учета требованиям НТД	соответствует	<input checked="" type="checkbox"/> не соответствует	
Безучетное потребление электрической энергии	имеется	отсутствует	<input checked="" type="checkbox"/>
Замечания к прибору учета/измерительному комплексу/системе учета	да	нет	<input checked="" type="checkbox"/>

Примечания:

1. Расчетная схема без изменения	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Видимых замечаний нет	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Прибор учета вышел из строя		4. Прибор учета самовольно демонтирован	
5. Истек межповерочный интервал прибора учета		6. Требуется поверка/замена прибора учета	
7. Истек межповерочный интервал трансформаторов тока		8. Требуется поверка/замена трансформаторов тока	
9. Прибор учета по заявлению потребителя распломбирован потребителем (представителем потребителя) в присутствии инспектора ПАО «Красноярскэнергосбыт»			
10. Трансформаторы тока по заявлению потребителя распломбированы потребителем (представителем потребителя) в присутствии инспектора ПАО «Красноярскэнергосбыт»			
11. Вводной коммутационный аппарат по заявлению потребителя распломбирован потребителем (представителем потребителя) в присутствии инспектора ПАО «Красноярскэнергосбыт»			
12. Требуется опломбировка прибора учета		13. Требуется опломбировка трансформаторов тока	
14. Требуется опломбировка вводного коммутационного аппарата			
15. Показания на дисплее прибора учета не отображаются в связи с отсутствием напряжения			
16. Информация о минусовке		да	нет

ну № 00913 0058000217 минусовка от ОДПУ № 114226533  
 МУП ЧККР. замечаний нет.

8. Подписи сторон:

		Подпись	Ф.И.О
ПАО «Красноярскэнергосбыт»			Степанов А.С.
Потребитель	экземпляр акта вручен <input checked="" type="checkbox"/> не вручен		Пашталов Н.А.
Сетевая организация	экземпляр акта вручен <input checked="" type="checkbox"/> не вручен	<input checked="" type="checkbox"/>	
Исполнитель коммунальной услуги	экземпляр акта вручен <input checked="" type="checkbox"/> не вручен	<input checked="" type="checkbox"/>	

Лица, отказавшиеся от подписания акта проверки:

Причина отказа лица от подписания акта либо несогласия с указанными в акте результатами проверки: